

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО

_____ Т.П. Лукашова
Протокол № ____ от _____.2018г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Акимовская СОШ»

_____ В.А. Онищенко
приказ № ____ от _____.2018г.

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИКИ В МБОУ «АКИМОВСКАЯ СОШ»**

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож (вахтер) **ОБЯЗАН:**

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

1.2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону «101», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.3.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

директор – +79788488520;

заместитель директора по АХЧ – +79788960368;

1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

1.4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.4.1. Осуществить сброс сигнала;

1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале учета срабатывания пожарной сигнализации.